

Merkblatt: Vorbeugender Brandschutz (VB) und Sicherheit bei jährlich stattfindenden Großveranstaltungen / Feste aller Art und ähnlichen Veranstaltungen.

Frühlingsfest, Rosentage, Sektfest, Erdbeerfest, Kappeskerb, Straßenfeste, Umzüge, Tag der offenen Tür...., Flohmärkte, Kirchweih, Familienlauf, Stadtmeisterschaften, Genuss am Fluss, Wochen- Weihnachts- oder andere Märkte, usw.

Das Merkblatt Brandschutzvorkehrungen bei Märkten, Straßenfesten und ähnlichen Veranstaltungen des RTK und der Stadt Eltville am Rhein ist zu beachten. Diese muss jedem Standbetreiber / Schausteller über den Veranstalter verteilt werden. Die Anordnung der Stadt Eltville am Rhein (Ordnungsamt und Feuerwehr) ist Folge zu leisten.

Bei der Abnahme der Veranstaltung / Fest von der Feuerwehr mit dem Ordnungsamt hat der Veranstalter und jeder Standbetreiber anwesend zu sein!!!

Die Verkaufsstände, Pavillons, Schirme, Zelte, Tische, Bänke, Stühle usw. sind bis zur Abnahme aufzustellen, nach der Abnahme und Befahrung mit einem Einsatzfahrzeug ist nichts mehr in Fahrwege aufzustellen. Es dürfen keine Standklappen in Fahrwege ragen.

Wir benötigen das aktuelle Sicherheitskonzept, einen Standplan A 3, eine Liste der Betreiber mit Telefon Nummern.

Eine Liste des Veranstalters mit allen wichtigen Notfall - Nummern. Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei, Ordnungspolizei, Leitstelle, Sicherheitsdienste, Wasser, Abwasser, Strom usw.

Wenn ein Sanitätsdienst oder BSD angeordnet ist benötigen wir auch einen Funkplan (I. u. K.-Plan).

Überprüft wird:

Freihaltung der Zufahrten, Zugänge, Flächen und Abstände zu Gebäuden / Schutzstreifen

Freihaltung der Flucht- und Rettungswege

Die Durchfahrtsbreite für Einsatzfahrzeuge von 3,50 m. unbedingt einhalten

Das vorhanden sein eines geprüften Feuerlöscher (DIN EN 3)

Das vorhanden sein einer Taschenlampe

Aushang der Brandschutzordnung und Fluchtwegebeschilderung / Beleuchtung

Die Prüfbescheinigung der Gas betriebenen Geräte (Grill usw.) **(Exschutz-Dokument???)**

Der Ventilschutz und die Standsicherheit aller Gasflaschen und deren Lagerung (Flüssiggas, CO², Ballongas, Helium usw.)

Die Prüfung der elektrisch betriebenen Geräte (geprüft nach VDE 0701-0702)

Das eine Erste Hilfe Einrichtungen vorhanden ist

Die Stromkabel und Schläuche so abgedeckt und gesichert sind das keiner drüber fallen kann

Die Freihaltung der notwendigen Löschwasserentnahmestellen (Hydranten)

Während der Veranstaltung werden Kontrollen durchgeführt!



Hans-Peter Korn
Stadtbrandinspektor
Eltville am Rhein



Instandhaltungs-/Prüfnachweis



WERLE Feuerschutz

Hüttenstraße 34 • 65326 Aarbergen-Michelbach
Tel. 0 61 20 - 92 67 67 • Fax 0 61 20 - 92 67 66



<p style="font-size: small;">Instandhaltung durchgeführt am:</p> 	<p style="font-size: small;">Innenkontrolle durchgeführt am:</p>	<p style="font-size: small;">Sachkundiger / befähigte Person:</p> 	<p style="font-size: small;">Wiederkehrende Prüfung nach BetrSichV durchgeführt am:</p>	<p style="font-size: small;">Nächste Instandhaltung am:</p> 
--	--	---	---	---

Instandhaltungs-/Prüfnachweis



WERLE Feuerschutz

Hüttenstraße 34 • 65326 Aarbergen-Michelbach
Tel. 0 61 20 - 92 67 67 • Fax 0 61 20 - 92 67 66



<p style="font-size: small;">Instandhaltung durchgeführt am:</p> 	<p style="font-size: small;">Innenkontrolle durchgeführt am:</p> 	<p style="font-size: small;">Sachkundiger / befähigte Person:</p> 	<p style="font-size: small;">Wiederkehrende Prüfung nach BetrSichV durchgeführt am:</p>	<p style="font-size: small;">Nächste Instandhaltung am:</p> 
--	--	---	---	---

Instandhaltungs-/Prüfnachweis



WERLE Feuerschutz

Hüttenstraße 34 • 65326 Aarbergen-Michelbach
Tel. 0 61 20 - 92 67 67 • Fax 0 61 20 - 92 67 66



<p style="font-size: small;">Instandhaltung durchgeführt am:</p> 	<p style="font-size: small;">Innenkontrolle durchgeführt am:</p> 	<p style="font-size: small;">Sachkundiger / befähigte Person:</p> 	<p style="font-size: small;">Wiederkehrende Prüfung nach BetrSichV durchgeführt am:</p> 	<p style="font-size: small;">Nächste Instandhaltung am:</p> 
--	--	---	--	---

